



ÖZET ÖLÜ ÜVÖT ÖÜ ÜVÖT Ö ÖT ÖEÖ

LEJANT	
	KÖRESEL VANA
	ÇEK VALF
	PİSLİK TUTUCU
	3 YOLLU MOTORLU VANA
	KÖŞE VANA
	İSİTMA ÖDÜS BÖRÜSÜ
	RADIYATÖR
	MAHAL NUMARASI VE DERESESİ
	SİRKÜLASYON POMPASI
	MANOMETRE
	TERMOMETRE
	EMNİYET VENTİLİ
	İSİTMA KOLON NUMARASI

NOT:

- 1-BÜTÜN BÖRÜLER İSİ KAYBİNİ AZALTMAK İÇİN YALITILACAKTIR.
- 2-KAZAN VERİMİNİ ARTIRMAK VE ENERJİ TASARRUFU YAPILMASI İÇİN RADIYATÖRLEDE TERMOSTATİK VANA KULLANILACAKTIR.
- 3-BRANŞMAN BÖRÜLERİ 1/2" ÖLACAKTIR.
- 4-ELEKTRİK BAĞLANTILARI YANGIN TEHLİKESİNE KARŞI KORUNACAKTIR.
- 5-BİNA KOMPLE İSİ YALITIM RAPORLARINDA BELİRTİLDİĞİ SEKİLDE YALITILACAKTIR.
- 6-TESSİSAT PROJELERİ TS.825 YALITIM SARTLARINA UYGUN ÖLARAK TASARLANMIŞTIR.
- 7-MAHALLERİN İSİ KAYBI, İSİ KAZANCI VE İSİ İHTİYAÇLARI TESSİSAT RAPORLARINDA BELİRTİLMİKTEDİR.

ÇİHAZ LİSTESİ

NO	ADET	ÇİHAZ	ÇİHAZ YERLEŞİM
1	1	KAZAN Tipli..... : SİY YAKITLI Kapasite..... : 46,3 kW Verim..... : 92,38	MEKANİK ÖDA
2	1	BURULÖR Tipli..... : SİY YAKITLI Kapasite..... : 2,5-58 kg/ saat İst. güç..... : 29,7-59,3 kW Motor güç..... : 2800 6/4-100 W	MEKANİK ÖDA
3	1+1 1 YEDEK	SANTRAL BİNASI ÖDALARIN İSİTMA SİRKÜLASYON POMPASI Tipli..... : İline Tipli Frekans Konvertörlü Kapasite(Qp)..... : 1 m ³ /h Motor..... : 0,35 kW Basma Yüksekliği (Hb)..... : 10m.	MEKANİK ÖDA
4	1+1 1 YEDEK	SANTRAL BİNASI TÖRÖBİN HÖLDÜ VE MONTAJ BİNASI İSİTMA SİRKÜLASYON POMPASI Tipli..... : İline Tipli Frekans Konvertörlü Kapasite(Qp)..... : 1 m ³ /h Motor..... : 0,35 kW Basma Yüksekliği (Hb)..... : 10m.	MEKANİK ÖDA
5	2	GENLEŞME TANKI Tipli..... : Dik Tipli Kapasite..... : 50 lt İsletme basıncı..... : 10 bar Emniyet ventili..... : 3 bar	MEKANİK ÖDA
6	1	YAKIT TANKI Tipli..... : Dik Tipli Kapasite..... : 10 ton	MEKANİK ÖDA
7	1+1 1 ADET 1 YEDEK	KULLANMA SİYU HİDROFORU Tipli..... : Tam Otomatik Paket Tipli Kapasite..... : 2m ³ /h (max.) Motor..... : 1,1 kW Basma Yüksekliği..... : 5m.	MEKANİK ÖDA